

質問に関する回答

工事名： 竜北東小学校低学年棟屋根防水改修工事

回答日：令和7年5月29日

No.	質問事項	回答
1	主任技術者の防水工事实績ですが、この経験の有無というのは受注後に主任技術者になる予定の人が主任技術者としての経験の有無を尋ねているのですか？それとも一作業員として経験の有無を尋ねているのですか？	主任技術者としての経験の有無です。
2	現場代理人の防水工事实績ですが、この経験の有無というのは受注後に現場代理人になる予定の人が現場代理人としての経験の有無を尋ねているのですか？それとも一作業員として経験の有無を尋ねているのですか？	現場代理人としての経験の有無です。
3	既存断熱材は劣化が著しい為に撤去の方向でよろしいでしょうか。また、今回の改修でも既設同等の断熱材は必要でしょうか。	工事仕様書にあるとおり、断熱材に関しては工事項目となっておりません。
4	仮設電気及び水道について、有償支給は可能でしょうか。	可能です。
5	塩ビシート以外の工法も検討してよろしいでしょうか。また、工法変更の提案が可能な場合は、工事实績も変更してよろしいのでしょうか。	塩ビシート工法に限ります。
6	外周の仮設足場は手摺先行ではなく、最上段のみ落下防止及び二段手摺のピケ足場でよろしいでしょうか。	特に指定はしませんが、法令に基づいた施工をお願いします。
7	庇鼻先のアルミアングルは、斜めに取付てますが、今回の施工では、通常のL型に取付けてよろしいでしょうか。	最適と思われる工法の検討をお願いします。
8	漏水がかなり進行しており、防水下地を表した際に多数のクラック、浮きの補修が必要ですが、その数量の増減は、どのように、計上されますか。	数量に関して増減計上は行わない予定です。申し込みの段階で施工可能な数量を計上してください。